

### بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072405375287 تاريخ الكشف : 2025/07/27  
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01144192190  
اسم العميل : محمد عيد القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : برج الصفوه شارع العشرين بجوار هايبر المحلاوي  
الدور 2 شقة أمام الاسانسير  
تسجيل الدخول : 04:09 PM تسجيل الخروج : 05:37 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم  
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : تبين وجود تسريب في خط البارد اسفل حوض المطبخ

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : تم  
صرف البانيو : تم  
صرف حوض المطبخ : تم  
فحص البنية : تم  
فحص قاعدة التواليت : تم  
فحص خط التكيف : تم  
نتيجة الاختبارات : تبين وجود فراغات في فاصل البانيو المباني والأرضية وفراغات حول منيعة القاعدة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد اسفل حوض المطبخ لأكور دفن 1/2\*3/4  
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد الاكسسوارات المتهاكلة  
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيعة القاعدة  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس  
تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل  
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس ابيض  
شيكارة سيتوفيل

### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة أعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.