

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072409281032 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01001567947
اسم العميل : احمد عزام القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الاول البنفسج 1 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:07 PM تسجيل الخروج : 12:59 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علبه بنيه لعدد 2 بنيه والتفيل الجيد عليهم بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن اي فراغات موجوده في السيراميك جيدا بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس لعدد 2 بانيو

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.