

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072409333911	تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء	رقم التليفون : 01229557740
اسم العميل : تامر	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : التجمع الاول البنفسج 1	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:06 PM	تسجيل الخروج : 02:52 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :	عدد
ضغط المياه البارد :	عدد
ضغط المياه الساخن :	عدد
الكشف الحراري :	
الموجات الصوتية :	
فحص الأكسسوارات :	
نتيجة الملاحظات :	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش :	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة :	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف البانيو :	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية :	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود خلل نسبي من اعلاه البنية
فحص قاعدة التواليت :	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص خط التكيف :	عدد	

نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :	
اجراءات الأكسسوارات :	
اجراءات الصرف :	لا يوجد
اجراءات البنية :	التفصيل الجيد اسفل الوش الاستالس بماده السيوفيل لعدد 2 بنيه
قاعدة التواليت :	لا يوجد
اجراءات الارضيات :	تفريغ وحقق اي فراغات موجوده في السيراميك بماده السيوفيل
مجموعة العزل :	تفريغ وحقق فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

