

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072602334592 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01110303335
اسم العميل : محمد هلال القانم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : شارع البستان الدواجن كورنيش حلوان 14 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:44 PM تسجيل الخروج : 05:19 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب من شبكات الصرف المدفونه ولكن تبين وجود تسريب من سوسته الصرف القاعده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغير الكسسوارات التالفه
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : احلال القاعده وتغيير سوسته الصرف القاعده والتفصيل الجيد عليها بماده السيتوفيل
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.