

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072602540932 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01223437911
اسم العميل : اسامه حلمي القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : شبرا شهاب المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 05:17 PM تسجيل الخروج : 06:16 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار.. يوجد في خلل في جميع الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار.. لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0
لم يتم صرف خارجي
فحص البنية : عدد 1
تم الاختبار.. يوجد خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
يوجد خلل في جسم منيجه القاعده
فحص خط التكيف : عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار.. لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد جميع الاكسسوار والوصلات الموجودة
اجراءات الصرف : تم الاختبار.. لا يوجد
اجراءات البنية : تفقيل البنية بشكل صحيح
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.