

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072603165098 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01222106706
اسم العميل : محمد جلال القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : 43 فيلا th الجيريا المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:02 PM تسجيل الخروج : 05:03 PM
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تبين وجود تسريب من قلب محبس الدفن 3/4
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 3 علوية بنية وتقليها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لعدد 3 حمام
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض لعدد 3 حمام

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.