

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072605243281 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01118105877
اسم العميل : علاء محمد غريب القام بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : البواهي امبابه اخر زكي مطر بجوار مسجد عمر المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 02:11 PM تسجيل الخروج : 03:02 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكة الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد منيجه القاعده وتقفلها بماده السيوفيل
تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقفيله جيذا بماده الكيمافليكس
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السراميك جانب القاعده وتقفلها بماده السيوفيل
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.