

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072609241349 تاريخ الكشف : 2025/07/28  
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01223023230  
اسم العميل : نعمان محمود القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : المريوطيه ش الاخلاص ابراج ريتاج برج د المحافظة : الجيزة  
الدور 3 شقة 301 حمام الماستر تسجيل الدخول : 01:35 PM  
تسجيل الخروج : 02:37 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
تم عمل كشف حراري لشبكة الصرف  
تم عمل كشف موجات صوتية لشبكة التغذية  
الشقة تحت التشطيب  
نتيجة الملاحظات : وجود تسريب في خط البارد كوع لحام 3/4 بجوار خلاط الدش

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
صرف الغسالة : تم عدد 0  
صرف البانيو : تم عدد 1  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0  
فحص البنية : تم عدد 1  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب  
لا يوجد  
تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب  
لا يوجد  
التفصيل اسفل الوش الاستانلس بمادة سيتوفيل  
تم الفحص والاختبار ولم يتبين وجود تسريب  
لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف في خط البارد كوع لحام 3/4 بوصة بجوار خلاط الدش  
اجراءات الاكسسوارات : الشقة تحت التشطيب  
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات البنية : التفصيل اسفل الوش الاستانلس بمادة سيتوفيل  
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب  
اجراءات الارضيات : لا يوجد بها خلل  
مجموعة العزل :

### السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.