

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072609333545 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01221619119
اسم العميل : وائل الشافعي القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ش السبكي خلف نادي هليوبلس مصر الجديده المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:46 PM تسجيل الخروج : 05:55 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المدفونه ولم يتبين لنا وجود خلل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد طقم السنترك لخلاط الشاور
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه وتفتيلها بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد طقم مسمار قاعده التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده (السيتوفيل)
تفريغ وحقق فراغات الشاور بماده (الكيمافليكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.