

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072610545464 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01141484486
اسم العميل : عبد الرحمن صلاح القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : المريوطيه هرم اتجاه سقاره السياحي بعد نزله المحافظه : الجيزة
الدائري عماره الاوائل الدور 3 شقة 38
تسجيل الدخول : 06:34 PM تسجيل الخروج : 08:00 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود خلل في تثبيت كرسى القاعدة لحمام الماستر
فراغات في فاصل الأرضية لحمام الماستر لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الاكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال وإعادة تركيب كرسى القاعدة لحمام الماستر
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية وحول صرف البانيو الشاسيه بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : شيكارة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.