

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072611035843 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01200385863
اسم العميل : احمد صبرى القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الاسكندرية برج العرب الجديد عمائر الامراتيه المحافظة : الاسكندرية
تسجيل الدخول : 08:27 PM تسجيل الخروج : 09:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها
بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد ولاكن تبين تسريب من الاكسسوارات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
بعد الفحص تبين تسريب من مليجة التواليت ووجود خلل في الارضيات لعدم تقفيلها بماده عازلة كما يوجد خلل في تفصيل وش البنية

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : احلال الاكسسوار بالكامل واعادة تشطيبه
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه وتقفيلها بماده عازلة
قاعدة التواليت : احلال كرسي التواليت وتغيير مليجة التواليت واعادة تقفيلها بماده عازلة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق الارضيات بماده السيتوفيل
مجموعة العزل : سيتوفيل للارضيات

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.