

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072611180496	تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين	رقم التليفون : 01223557949
اسم العميل : منير عبد المنعم	القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : الرحاب مجموعة 32 فيلا 49 ش الدكتور مصطفى السيد	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 12:53 PM	تسجيل الخروج : 01:36 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 1	تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري :		
الموجات الصوتية : تم		تم الاختبار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص ولم يتبين لنا وجود خلل
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المدفونه ولن يتبين لنا وجود تسريب		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف الغسالة :	عدد	
صرف البانيو : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف علي الصرف ولم يتبين لنا وجود خلل
صرف حوض المطبخ :	عدد	
فحص البنية : تم	عدد 1	تم الفحص ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 1	تم الفحص وتبين لنا وجود خلل في ملججه قاعدة التواليت
فحص خط التكيف :	عدد	
نتيجة الاختبارات : تم الكشف والاختبار علي شبكات الصرف المدفونه ولم يتبين لنا وجود خلل		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تفقيل البنية بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملججه قاعدة التواليت
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فراغات السيراميك بماده (السيتوفيل) تفريغ وحقق فراغات البانيو بماده (الكيمافليكس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

