

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072704231640 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01001872661
اسم العميل : خالد الخولي القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : كمباوند القرنفل هايتس بجوار دار مصر اخر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:53 AM تسجيل الخروج : 12:11 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : لا يوجد عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : لا يوجد عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : لا يوجد عدد 0
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه حمام الرئيسي

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تبين لنا وجود خلل في البنية لانها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات الشاور وتقفيه جيدا بماده الكيمافليكس ابيض الرخامه في شررخ العميل عايز يلحمه ملحوظه العميل عنده حمام اخر مطلوب حقن الشاور وتركيب علايه بناء على طلب العميل
مجموعة الغزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.