

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072704261388 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01121535616
اسم العميل : طارق عبد العظيم القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الحي الثالث المجاوره الرابعه ش 27 عماره 735 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 07:21 PM تسجيل الخروج : 08:38 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم يوجد خلل في الاكسسوار
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : إحلال وتجديد 5 طقم جلبة تطويل
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب عدد 2 علوية بيبه وتقيلها بمادة سيتوفيل + التقفيل الجيد لعلوية البنية حمام الماستر بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن بعض فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض لعدد 2 حمام

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.