

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072705245223 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01097334776
اسم العميل : خالد خلف القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : الخمايل فيلا 30 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:29 PM تسجيل الخروج : 04:28 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد تسريب في خرقة البنية+ لا يوجد علوية بنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من ملجعة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في خرقة البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : إحلال وتجديد خرقة البنية+ تركيب علوية بنية وتقليمها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجعة القاعدة وتقليمها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.