

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072708181524 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01017233338
اسم العميل : محمد طلعت القائم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : جنة أكتوبر 145 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:54 PM تسجيل الخروج : 02:25 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الضيوف

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد علية بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب من ملجئة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الضيوف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علية بيبه وتفتيلها بمادة سيتوفيل
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجئة القاعدة وتفتيلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.