

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072709120737 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01126119697
اسم العميل : عمر سعد محمد القائم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : الحوامديه ش رسلان المنزل أسيد الضو خلف مطعم فاروق الدور 3
تسجيل الدخول : 11:31 AM تسجيل الخروج : 12:28 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم اعاده الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم اعاده الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 0
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار تبين وجود تسريب من منيعة القاعدة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب وبحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب ف الشبكة المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : تركيب جلبية اصلاح 4 بوصة لتطويل صرف القاعدة والتفصيل عليها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات : بحالة جيدة
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.