

بيانات العمل

رقم المعاينة : 2025072709185731 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01025886380
اسم العميل : عبد الله محمد القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : شبرا الخيمة الملف قهوه شرف المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 03:03 PM تسجيل الخروج : 03:05 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم

نتيجة الملاحظات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه ساخن وبارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد
صرف البانيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : لا يوجد تسريب من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :

اجراءات الارضيات : تفريغ فاصل السيراميك الأرضيات وحقنه بماده سيتوفيل

مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

