

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072709314220 تاريخ الكشف : 2025/07/28
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01003554651
اسم العميل : احمد رمضان محمد القانم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : ش المامون من الرشيدى احمد عرابي 21 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:31 PM تسجيل الخروج : 06:49 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار وتبين لنا وجود تسريب في الخط البارد في الكوع الحام جانب البانيو
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم تشيك على الاكسسوار بالكامل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد جانب البانيو في الكوع الحام

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : عدد 0 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : عدد 0 لا يوجد
فحص البنية : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : بعد الفحص والكشف تبين لنا وجود تسريب في الكوع الحام جانب البانيو احلال وتجديد الجزاء التالف من الخط البارد
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد وصله الشجاره حوض الوش
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فواصل البانيو وتقيله بماده الكيمافليكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.