

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072709441585 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد
اسم العميل : مستشفى اجيال الخصويه
العنوان : الاسكندرية سيدي جابر رشدي ش سوريا
مستشفى اجيال
تسجيل الدخول : 02:52 PM تسجيل الخروج : 04:48 PM
عدد الوحدات : 1
الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص تبين تسريب من جلبة بسن قبل المحبس الدفن

عدد	1
عدد	1

تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب

عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات وتبين وجود خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

عدد	صرف حوض الوش :
عدد	صرف الغسالة :
عدد	صرف الباتيو :
عدد	صرف حوض المطبخ :
عدد	فحص البنية :
عدد	فحص قاعدة التواليت :
عدد	فحص خط التكيف :
عدد	نتيجة الاختبارات :

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الجزء التالف قبل المحبس
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد الاكسسوار بالكامل
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل ارضيات الحمام بمادة السيوفيل
مجموعة العزل : سيتوفيل

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.