

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072709592867 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01141190052
اسم العميل : د/محمد عبد المحسن القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : جاردينيا طريق السويس عمارة 411 شقه 24 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 03:17 PM تسجيل الخروج : 04:20 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
لا يوجد

نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار على شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
عدد 1 تم الاختبار
صرف الغسالة : تم
عدد 0 صرف خارجي
صرف البانيو : تم
عدد 1 تم الاختبار
صرف حوض المطبخ : تم
عدد 1 صرف خارجي
فحص البنية : تم
عدد 1 لا يوجد مشكله
فحص قاعدة التواليت : تم
عدد 1 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم
عدد 0 لا يوجد

نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.