

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072710294437 تاريخ الكشف : 2025/07/27
اليوم : الأحد رقم التليفون : 01115483777
اسم العميل : مهندس ساره القانم بالمعاينة : مصطفى رجب
العنوان : التجمع بالم هيلز المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:32 PM تسجيل الخروج : 02:35 PM
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :
ضغط المياه البارد : عدد
ضغط المياه الساخن : عدد
الكشف الحراري :
الموجات الصوتية :
فحص الأكسسوارات :
نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : عدد
صرف الغسالة : عدد
صرف الباتيو : عدد
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : عدد
فحص قاعدة التواليت : عدد
فحص خط التكييف : عدد 1

تم الاختبار والكشف على شبكات التكييف وخط صرف بييه البلكونه المتصله بالخط الرئيسي
لصرف التكييف وتبين موجود خلل

نتيجة الاختبارات : hdf تبين وجود ثقب في الماسوره صرف التكييف وذلك من وزره

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.