

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072712244472 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01030993809
اسم العميل : محمد سعد القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : عماره 272 زهره العاصمه بمنطقه 100 فدان المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:58 PM تسجيل الخروج : 04:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه
تم وتبين وجود تسريب من جلب تطويل محبس الزاويه بجانب القاعده

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه
تم وتبين عدم وجود علايه بيبه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : تم تغيير جلب التطويل
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتفتيلها جيدا بماده السيوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات السيراميك بماده السيوفيل
تقفيل فراغات الشاور بماده الكيمافلكس
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.