

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072801402025 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01284152322
اسم العميل : محمد حسين القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : العصارفه بحري شارع مستشفى الأطباء الاهرام سابقا برج الروضه الدور الاول شقة يمين السلم
تسجيل الدخول : 06:54 PM تسجيل الخروج : 09:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب في صرف حوض الوش

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الأكسسوارات : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الصرف : اصلاح الجزء التالف في صرف حوض الوش كوع 90 قطر 1.5 بوصة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : لم يتبين وجود تسريب
اجراءات الارضيات : لم يتبين وجود تسريب
مجموعة الغزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.