

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072802243071 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01004541014
اسم العميل : عمر وائل ابو عمر القام بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الناصرية سمند الغربيه الدور البدروم المحافظة : الغربية
تسجيل الدخول : 11:29 AM تسجيل الخروج : 01:38 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : عدد 1 تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : عدد لا يوجد
الكشف الحراري : تم عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
الموجات الصوتية : تم عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الأكسسوارات : تم فحص الأكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب في الخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الفسالة : عدد 1
صرف البانيو : عدد لا يوجد
صرف حوض المطبخ : عدد لا يوجد
فحص البنية : عدد 1 تم فحص البنية و العلايه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : عدد 1 تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التكيف : عدد لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص لم يتبين لنا تسريب ولاكن تبين لنا تسريب من غرفة التفتيش بالكامل

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : احلال غرفة التفتيش وتغييرها بالكامل ويفضل تركيب غرفة جاهزة
اجراءات البنية : لا يوجد بها اي اجراء
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : حقن ارضيه الحمام فواصل سير اميك بمادة السيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.