

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072803061683	تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء	رقم التليفون : 01062267066
اسم العميل : هشام عهدي	القائم بالمعاينة : ابراهيم السيد عبد اللطيف سيد احمد
العنوان : شقه 41 عماره 2 بي بالم هيلز بيت الوطن علي الاوسطي	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:21 PM	تسجيل الخروج : 03:20 PM
عدد الوحدات : 1	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط البارد
ضغط المياه البارد : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ع قوه ضغط 10 بار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب في الخط الساخن
ضغط المياه الساخن : تم	عدد : 1	تم
الكشف الحراري : تم	عدد : 1	تم
الموجات الصوتية : تم	عدد : 1	تم
فحص الاكسسوارات : تم	عدد : 1	تغير الطيب الي محبس الزاويه
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه التغذية المدفونه ساخن بارد تبين لنا وجود تسريب نسبي من طبه اختبار	عدد : 1	

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد : 0	تم الكشف ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد : 0	لا يوجد
صرف البانيو : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد : 0	تركيب رقبه لي صرف الشاور
فحص البنية : تم	عدد : 1	تم الكشف والاختبار ولم يتبين لنا اي وجود تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد : 0	لا يوجد تحت الانشاء
فحص خط التكيف : تم	عدد : 0	لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والكشف لم يتبين لنا اي وجود تسريب في شبكه الصرف	عدد : 0	

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	تبيين لنا وجود تسريب نسبي من طبه
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد	احلال الطيب وتركيب الاكسسورا
اجراءات الصرف : لا يوجد	
اجراءات البنية : لا يوجد	تبين لنا وجود تسريب من البنية لانها بدون علايه تركيب علايه بنيه ثم تقفلها بماده السيتر فيل ملحوظه صرف حوض الوش مش مفتحله
قاعدة التواليت : لا يوجد تحت الانشاء	
اجراءات الارضيات : لا يوجد	تفريغ وحقن فواصل الشاور وتقفيه جيدا بماده الكيمافليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد	

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.