

### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072804464321 تاريخ الكشف : 2025/07/30  
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01009756944  
اسم العميل : عطيه خليل القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد  
العنوان : اسكندرية العجمى المحافظه : الاسكندرية  
البيطاش ش العوضي عمارة 6 الدور الاول تسجيل الدخول : 06:05 PM  
تسجيل الخروج : 07:18 PM عدد الوحدات : 2  
الاجراء التالي : معالجة

### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 2  
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 2  
تم الفحص والاختبار تحت قوة ضغط 10 بار  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الأكسسوارات : تم  
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2  
صرف الفسالة : تم عدد 1  
صرف البانيو : تم عدد 2  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1  
فحص البنية : تم عدد 2  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منجبة القاعدة ومشارك 4 بوصة حمام الضيوف  
وجود فراغات في فاصل الأرضية حول باب الحمام  
وجود فراغات أسفل الوش الاستانلس لبيئة حمام الماستر وبيئة المطبخ

### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة  
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد بها خلل  
اجراءات الصرف : تم عمل فحص واختبار ولم يتبين وجود تسريب  
اجراءات البنية : التفصيل أسفل الوش الاستانلس لحمام الماستر بمادة سيتوفيل  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد مشترك 4 بوصة  
إحلال وتجديد منجبة القاعدة  
اجراءات الارضيات : إعادة تفريغ وحقق فاصل الأرضية بمادة سيتوفيل  
إعادة تفريغ وحقق فاصل البانيو المباني بمادة كيما فليكس  
مجموعة العزل : كيما فليكس ابيض  
سيتوفيل

### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة أعمال الكشف الإلكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الإلكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الإلكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.