

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072805462796 تاريخ الكشف : 2025/07/30
 اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01223499335
 اسم العميل : اللواء مجدي ابراهيم القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
 العنوان : 6ش السيد مبروك امتداد المحمودي من الترعه القاهرة
 البولاقية تسجيل الدخول : 01:17 PM تسجيل الخروج : 02:22 PM
 عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
 ضغط المياه البارد : تم عدد 1
 ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
 الكشف الحراري : تم
 الموجات الصوتية : تم
 فحص الاكسسوارات : تم
 فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
 عمل كشف أشعاع تحت الحمراء للشبكات
 عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
 فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
 نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
 صرف الفسالة : عدد
 صرف البانيو : عدد
 صرف حوض المطبخ : عدد
 فحص البنية : تم عدد 1
 فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
 فحص خط التكيف : عدد
 بعد الفحص تبين تسريب من اعلي البنية لعدم تقفيل وش البلاعه
 نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من اعلي البنية لعدم تقفيل وش البلاعه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
 اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
 اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
 اجراءات البنية : احلال وش البنية وتقفيله من الاسفل بماده سيتوفيل
 قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
 اجراءات الارضيات : حقن فاصل الجاكوزي بماده الكيما
 مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.