

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072806234484 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01008635757
اسم العميل : محمد عثمان عبدالرحمن القائم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : جسر السويس - 1 شارع الهادي البشير متفرع من شارع الاربعين خلف حديقة بدر
تسجيل الدخول : 05:56 PM تسجيل الخروج : 06:48 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
		عمل كشف أشاعة تحت الحمراء للشبكات
		عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
		فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين لنا وجود تسريب من فاصل البانيو لعدم حفته لذلك يؤدي الي ضرر مع الاستخدام

عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص البنية و العلاليه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد	1	تم فحص البنية و العلاليه بالكامل ولم يتبين لنا وجود تسريب
عدد		لا يوجد

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.