

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072807332388 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01094792750
اسم العميل : احمد عادل القانم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : كمباوند كرمه ستي التوسعات الشماليه عماره 8 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 03:46 PM تسجيل الخروج : 05:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم وتبين لنا تسريب من أسفل خلاط البانيو وأسفل حوض المطبخ
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم وتبين لنا تسريب من أسفل خلاط البانيو وأسفل حوض المطبخ
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم وتبين لنا وجود تسريب من الخط البارد و السخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : عدد 0
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 0
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه
ملحوظه لم يتم الكشف والتكشير علي التسريبات
Br ل حين رجوع ل شركه ال
الكشف كان ل غرفه الغسيل المتصله ب الحمام 2
والكل علي شبكه تغذيه واحده

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : اصلاح الأجزاء التالفه من الخط السخن و البارد
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.



4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.