

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025072810504377 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01005444339
اسم العميل : ماجد شنوده القانم بالمعايينة : اسلام محمد جاد
العنوان : هابيسندا ريدش 10 فيلا 11
الدور الأرضي
تسجيل الدخول : 12:25 PM تسجيل الخروج : 01:23 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 0 لا يوجد
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 0 لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0 لا يوجد
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

تبين وجود رطوبة على الحائط الخارجي نتيجة عملية التنظيف للرخام والأرضية ووجود فراغات حول الحائط

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : عزل خارجي للحائط وغرف التهفتيش
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.