

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072812413520 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01117796512
اسم العميل : محمد مجدي اجمد القائم بالمعاينة : سامح صلاح قرني عبد المحسن
العنوان : بستان العاصمة عمارة 323 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 06:00 PM تسجيل الخروج : 06:57 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
صرف الغسالة : عدد 0
صرف البانيو : تم عدد 1 تم وتبين وجود خلل من وش طابق البانيو قدم مباني
صرف حوض المطبخ : عدد 0
فحص البنية : تم عدد 1 تم وتبين عدم وجود علايه بيبه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم ولم يتبين لنا اي وجود خلل
فحص خط التكيف : عدد 0
نتيجة الاختبارات : لم يتبين لنا اي وجود خلل من الشبكات المدفونه

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف : تغيير وش طابق البانيو
اجراءات البنية : تركيب علايه بيبه وتقيلها جيدا بماده السيتوفيل
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تقفيل فراغات البانيو بماده الكيمافلكس
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.