

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072812562597 تاريخ الكشف : 2025/07/29
اليوم : الثلاثاء رقم التليفون : 01121985097
اسم العميل : محمد الشابوري القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : جسر السويس - برتى - معهد طلائع الأزهر المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:17 PM تسجيل الخروج : 03:23 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم الاختبار.. لا يوجد مشكله
نتيجة الملاحظات : تم الكشف والاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار..ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0 لم يتم..صرف بلاستيك
فحص البنية : تم عدد 1 يوجد خلل بسيط في جسم البنية لعدم وجود علايه
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار..لا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تم الاختبار لا يوجد
اجراءات الصرف : تم الاختبار لا يوجد
اجراءات البنية : يفضل تركيب علايه بنيه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.