

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072903425174 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01011519937
اسم العميل : يحيى هاشم القائم بالمعاينة : محمد عبد الظاهر فهمي عبد العال يوسف
العنوان : ع ح الاهرام ش الجيش العمومي 258 المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 12:21 PM تسجيل الخروج : 12:53 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي قوة ضغط (10) بار ولا يتبين لنا وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
تم الغصص وتبين لنا خلل في طقم سنترك خلط البانيو
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية ولم يتبين لنا وجود تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 1
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات : احلال وتجديد طقم سنترك لخلط البانيو
احلال وتجديد محبس الزاويه السخن باسفل السخان
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : تقفيل البنية بماده (الستوفيل)
قاعدة التواليت : احلال وتجديد ملجيه قاعدة التواليت
احلال وتجديد طقم مسمار قاعده التواليت جانبي
وتقفيل القاعده ب(الستوفيل)
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بماده (الستوفيل)
تفريغ وحقن فراغات البانيو بماده (الكيميا فلكيس)
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.