

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072903462544 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01033360841
اسم العميل : احمد اسماعيل القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : العاشر من رمضان منطقه الاندلس مدخل 3 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 10:35 AM تسجيل الخروج : 12:45 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
عدد 1 ضغط المياه البارد : تم
عدد 1 ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : تم
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : تم
فحص البنية : تم
فحص قاعدة التواليت : تم
فحص خط التكيف : تم
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تغيير الأكسسوار التالف*محبس دفن3/4
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : تغيير جسم البنية بالكامل لوجود سدد في الخارجه
قاعدة التواليت : لا يوجد
اجراءات الارضيات : لا يوجد
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.