

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072903494694 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01288884011
اسم العميل : لمياء بركات القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : لوساكا متفرع من احمد فخري بجوار 37 صيدليه احمد حسين
تسجيل الدخول : 10:17 AM تسجيل الخروج : 11:54 AM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم
ضغط المياه الساخن : تم
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار يتبين لنا وجود تسريب في الخط الساخن في شمعة الساخن في حمام الطريقة ولم يتم التكسير بناء على رغبة العميل

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم
صرف الغسالة : عدد 1
صرف البانيو : تم
صرف حوض المطبخ : عدد 1
فحص البنية : عدد 1
فحص قاعدة التواليت : عدد 1
فحص خط التكيف : عدد 1
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الطريقة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط الساخن
اجراءات الاكسسوارات : تركيب وصله عادة 50 لمحبس زاوية الخط الساخن لحوض الوش
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.