

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072905011379 تاريخ الكشف : 2025/08/02
اليوم : السبت رقم التليفون : 01061020020
اسم العميل : محمد فتحي القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : التجمع الخامس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 01:13 PM تسجيل الخروج : 02:48 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم * تم..يوجد خلل في جميع الاكسسوار الموجوده
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 2
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 0
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات الاكسسوارات : تم الاختبار..يوجد خلل في الاكسسوار الموجود
اجراءات الصرف : تم الاختبار..لا يوجد
اجراءات البنية : تركيب عدد2علايه ببيا
قاعدة التواليت : لم يتم
اجراءات الارضيات : يتم حقن وتفرغ فواصل الشاور والارضيات بماده ايبوكس
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.