

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072909450173 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01062946000
اسم العميل : حسن محمد السيد القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : مجموعه 14 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:42 PM تسجيل الخروج : 06:52 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار..يوجد خلل في بعض الأكسسوار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0
لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار لا يوجد مشكله
فحص قاعدة التواليت : تم عدد
تم..ولكن عند بدء المعاينة وجد مياه شغاله دايركت من الكومينشن علي منيجه القاعده وتؤدى الي تسريب في الفراغات
فحص خط التكيف : تم عدد 1
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد الأكسسوار المتهالكه
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : يفضل تقفيل جسم المنيجه جيدا
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.