

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072909545315 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01016103743
اسم العميل : ماجد نبيل عبد الحكم القائم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : عمارات النرجس عماره 237 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:06 PM تسجيل الخروج : 04:12 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين تسريب أسفل السخان ناحيه الشمال
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم
تم الاختبار
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار وتبين وجود تسريب داخل الخط الساخن أسفل السخان ناحيه الشمال

اختبارات شبكة صرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود تسريب داخل صرف الخاص بحوض الوش
صرف الغسالة : تم عدد 1
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1
تم الاختبار لا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
يوجد خلل في جسم البنية
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار وتبين وجود خلل في منبجه القاعده في حمام الماستر
فحص خط التكيف : تم عدد 1
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه وتبين وجود تسريب داخل صرف حوض الوش في ماسوره 1.5 بوصة قبل البنية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف في الخط البارد مواسير 3/4
اجراءات الأكسسوارات : لا يوجد
اجراءات الصرف : إحلال وتجديد الجزء الخاص بصرف حوض الوش قبل البنية ارضي 1.5 ابيض
اجراءات البنية : تركيب علايه بنية تبيض
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منبجه القاعده
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل وحقن فراغات البانيو بماده كيما فليكس ابيض
مجموعة العزل : لا يوجد

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.