

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025072912031619 تاريخ الكشف : 2025/07/30
اليوم : الأربعاء رقم التليفون : 01009521199
اسم العميل : هيثم سامي القانم بالمعاينة : محمد كارم
العنوان : التجمع الخامس دار مصر 2 عماره 197 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:20 PM تسجيل الخروج : 08:31 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب
الكشف الحراري : تم تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه
فحص الأكسسوارات : تم تم ولا يوجد مشاكل في الأكسسوار الموجود
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لم يتم
فحص البنية : تم عدد 1 تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 تم الاختبار ولا يوجد مشكله
فحص خط التكيف : تم عدد 0 لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : تم..لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : تم..لا يوجد
اجراءات الصرف : تم..لا يوجد
اجراءات البنية : تم..لا يوجد
قاعدة التواليت : تم..لا يوجد
اجراءات الارضيات : حقن وتفرغ فواصل البانيو بماده كيما فليكس ابيض..== كامل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

