

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073002092185 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : +966 55 169 5686
اسم العميل : ايمن عيد شعبان القانم بالمعاينة : اسلام محمد جاد
العنوان : النوباريه الجديده المحافظه : البحيرة
منزل أ. ايمن عيد الدور 3 شقة يمين السلم تسجيل الخروج : 09:05 PM
تسجيل الدخول : 06:30 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم بحالة جيدة
نتيجة الملاحظات : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 3
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : تم عدد 0
نتيجة الاختبارات : تبين وجود تسريب من منجعة القاعدة وجود فراغات في فاصل البانيو والأرضية

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات الأكسسوارات : بحالة جيدة
اجراءات الصرف : لم يتبين وجود تسريب في الشبكات المدفونة
اجراءات البنية : لم يتبين وجود تسريب
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منجعة القاعدة وتركيب جلبية 4 بوصة
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقق فاصل الارضية بمادة سيتوفيل
مجموعة العزل : أنبوبة كيما فليكس شيكارة سيتوفيل

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.