

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073002281748 تاريخ الكشف : 2025/08/02  
اليوم : السبت رقم التليفون : 01006247434  
اسم العميل : محمد سيد القانم بالمعاينة : اسلام رشاد  
العنوان : مجموعه 101 عماره 71 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 10:50 AM تسجيل الخروج : 12:49 PM  
عدد الوحدات : 0 الاجراء التالي : معالجة

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم  
ضغط المياه الساخن : تم  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم  
لا يوجد به اي تسريب  
لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الضيوف

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم  
صرف الغسالة : عدد  
صرف البانيو : عدد  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : عدد  
فحص قاعدة التواليت : عدد  
فحص خط التكيف : عدد  
لا يوجد به اي تسريب  
يوجد تسريب من طابق بانيو قدم  
لا يوجد به اي تسريب  
لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الضيوف

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الاكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية :  
قاعدة التواليت :  
اجراءات الارضيات :

مجموعة العزل : إحلال وتجديد طابق البانيو وتقفيل جسم البانيو بمادة كيمافيلكس ابيض

#### السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.