

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073002324718 تاريخ الكشف : 2025/08/02
اليوم : السبت رقم التليفون : 01080520301
اسم العميل : مصطفى طارق عبد الونيس القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : جسر السويس 3 ش الجامعة مدينه قباء جسر السويس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 05:44 PM تسجيل الخروج : 09:15 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 يوجد تسريب في الخط البارد
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 يوجد تسريب في الخط الساخن
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الأكسسوارات : تم يوجد تسريب من قلب محبس الدفن + 3 جلبية تطويل
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار تبين لنا وجود تسريب في الخط البارد + تسريب في الخط الساخن

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص البنية : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1 يوجد تسريب في ملجئة القاعدة
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : إحلال وتجديد الجزء التالف من الخط البارد (ت لحام ٣/٤ اسفل شمعة السخان) + تسريب في الخط الساخن (كوع لحام ٣/٤ اسفل حوض المطبخ)
اجراءات الأكسسوارات : إحلال وتجديد قلب محبس الدفن ٣/٤ بوصة + إحلال وتجديد ٣ طقم جلبية تطويل + ٢ طقم سنترك خلاط
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد ملجئة القاعدة وتقفلها بمادة سيتوفيل
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيكس ابيض

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان بجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.