

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073002455697 تاريخ الكشف : 2025/08/04
اليوم : الإثنين رقم التليفون : 01005151765
اسم العميل : هشام عبد الرحمن القائم بالمعاينة : احمد اشرف
العنوان : ش ايوب حنا عين شمس الشرقية 19 المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 11:49 AM تسجيل الخروج : 12:07 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه :

عدد	ضغط المياه البارد :
عدد	ضغط المياه الساخن :
	الكشف الحراري :
	الموجات الصوتية :
	فحص الأكسسوارات :
	نتيجة الملاحظات :

اختبارات شبكة الصرف

لا يوجد تسريب	عدد 1	صرف حوض الوش : تم
لا يوجد تسريب	عدد 1	صرف الغسالة : تم
يوجد خلل في فاصل البانيو	عدد 1	صرف البانيو : تم
	عدد	صرف حوض المطبخ :
لا يوجد تسريب	عدد 2	فحص البنية : تم
لا يوجد تسريب	عدد 2	فحص قاعدة التواليت : تم
	عدد	فحص خط التكيف :
نتيجة الاختبارات : لا يوجد اي تسريب من الشبكات المدفونه		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الأكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية :
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات : تفريغ فاصل بعض السرميك وحقنه بماده سيتوفيل
مجموعة العزل : تفريغ فاصل جسم البانيو وحقنه بماده الكيما فليكس

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.

