

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073007010676	تاريخ الكشف : 2025/08/03
اليوم : الأحد	رقم التليفون : 01026246372
اسم العميل : مها حماده	القائم بالمعاينة : عبد الرحمن رمضان محمود محمد قطب
العنوان : كومباوند وصال	المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 07:32 PM	تسجيل الخروج : 07:36 PM
عدد الوحدات : 2	الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه البارد : تم	عدد 2	تم الاختبار على قوة ضغط 10 بار ولا يوجد بها اي مشاكل تسريب
ضغط المياه الساخن : تم		
الكشف الحراري : تم		
الموجات الصوتية : تم		تم الكشف ولم يتبين اي تسريب
فحص الأكسسوارات : تم		تم الفحص وتبين وجود خلل في بعض الأكسسوارات
نتيجة الملاحظات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات التغذية الذي تم الكشف عنها		

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم	عدد 2	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب
صرف الغسالة : تم	عدد 1	تم الاختبار والكشف ولم يتبين اي تسريب ولاكن تبين وجود تسريب من تقفيل البانيو
صرف البانيو : تم	عدد 2	تم الفحص وتبين وجود تسريب من علويات البيب
صرف حوض المطبخ : تم	عدد 2	تم الفحص ولم يتبين اي تسريب
فحص البنية : تم	عدد 2	
فحص قاعدة التواليت : تم	عدد 2	
فحص خط التكيف : تم	عدد 2	
نتيجة الاختبارات : بعد الكشف والاختبار لم يتبين لنا وجود اي تسريب من شبكات الصرف المدفونه الذي تم الكشف عنها		

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد	لا يوجد
اجراءات الأكسسوارات : التشيك علي جميع الأكسسوارات وتغير المتهاالك وتغير قلب محبس الدفن الخاص بالمطبخ	
اجراءات الصرف : لا يوجد	
اجراءات البنية : تركيب علوية بيبه لعدد 2 بيبه والتقفيل الجيد عليهم بماده السيئوفيل	
قاعدة التواليت : لا يوجد	
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك جيدا بماده السيئوفيل لعدد 2 حمام	
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات البانيو جيدا بماده الكيمافليكس	

السياسات والمسئوليات



1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.