

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073009263757 تاريخ الكشف : 2025/07/31  
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01280922635  
اسم العميل : مهندس ايهاب مصطفى القانم بالمعاينة : اسلام رشاد  
العنوان : مجموعه 121 عماره 55 بي 12 المحافظة : القاهرة  
تسجيل الدخول : 03:58 PM تسجيل الخروج : 05:04 PM  
عدد الوحدات : 3 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب  
الكشف الحراري : تم  
الموجات الصوتية : تم  
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب

نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب  
صرف الغسالة : عدد  
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب  
صرف حوض المطبخ : عدد  
فحص البنية : تم عدد 3 يوجد مخرج في بنية حمام الطرقة بدون طبة+ يوجد خلل في تقفيل علوية البنية لعدد 3 حمام  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 3 لا يوجد به اي تسريب  
فحص خط التكيف : عدد

نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة

#### الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :  
اجراءات الاكسسوارات :  
اجراءات الصرف :  
اجراءات البنية : تركيب طبة مقاس بوصة ونص لبينة كاسل بجوان+ التقفيل الجيد لعلوية البنية بمادة سيتوفيل لعدد 3 حمام  
قاعدة التواليت : التقفيل الجيد حول مليجة القاعدة بمادة سيتوفيل لعدد 3 حمام  
اجراءات الارضيات : تفريغ وحقن فراغات السيراميك بمادة سيتوفيل لعدد 3 حمام  
مجموعة العزل : تفريغ وحقن فراغات جسم البانيو بمادة كيمافيلكس لعدد 2 حمام

#### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.