

#### بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073009333810 تاريخ الكشف : 2025/08/02  
اليوم : السبت رقم التليفون : 01155104044  
اسم العميل : محمد المصري القانم بالمعاينة : محمد كارم  
العنوان : ش 9 محطه مسجد النصر عمارة 8119 المحافظة : القاهرة  
عمارات النصر القديم  
تسجيل الدخول : 03:29 PM تسجيل الخروج : 05:29 PM  
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : \_

#### اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم  
ضغط المياه البارد : تم عدد 1  
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب  
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1  
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن ولا يوجد تسريب  
الكشف الحراري : تم  
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء  
الموجات الصوتية : تم  
تم الاختبار بجهاز الموجات الصوتيه  
فحص الأكسسوارات : تم  
تم الاختبار..ولا يوجد مشكله بالاكسسوار الموجود  
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10 بار ولا يوجد تسريب داخل الشبكات الاجتماعية

#### اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1  
تم الاختبار..لا يوجد تسريب  
صرف الغسالة : تم عدد 1  
تم الاختبار ولا يوجد تسريب  
صرف البانيو : تم عدد 1  
لم يتم..صرف خارجي  
صرف حوض المطبخ : تم عدد 0  
لم يتم..صرف خارجي  
فحص البنية : تم عدد 2  
تم الاختبار..لا يوجد  
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1  
تم الاختبار يوجد خلل في منيجه القاعده  
فحص خط التكيف : تم عدد 0  
لم يتم..لا يوجد  
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف على شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب داخل الشبكات  
كما تبين لنا وجود مواسير الصرف الخارجيه زهر ويفضل تغييرها الي بلاستيك

#### الاجراء المطلوبة

اجراءات التغذية : تم الاختبار..لا يوجد  
اجراءات الأكسسوارات : تم الاختبار..لا يوجد  
اجراءات الصرف : لا يوجد  
اجراءات البنية : لا يوجد  
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيجه القاعده  
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفريغ فواصل السراميك بماده سيتوفيل  
مجموعة العزل : لا يوجد

#### السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.