

بيانات العميل

رقم المعايينة : 2025073009355513 تاريخ الكشف : 2025/07/31
اليوم : الخميس رقم التليفون : 01229099730
اسم العميل : كيرلس رفعت القانم بالمعايينة : محمد كارم
العنوان : ش محمد عبد المجيد ام بيومي 14 المحافظة : القليوبية
تسجيل الدخول : 06:08 PM تسجيل الخروج : 07:36 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : _

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط البارد ولا يوجد تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
تم الاختبار علي شبكه التغذية للخط الساخن وتبين وجود تسريب
الكشف الحراري : تم
تم الاختبار بجهاز الاشعه تحت الحمراء
الموجات الصوتية : تم
تم الاختبار علي جهاز الموجات الصوتيه
فحص الاكسسوارات : تم
تم..يوجد خلل في بعض الاكسسوار المتواجد
نتيجة الملاحظات : تم الاختبار والكشف علي شبكات التغذية المنفصلة ساخن-بارد علي قوه ضغط 10بار وتبين وجود تسريب في الخط لحام نص بوصه الساخن أسفل خلط الدش و

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
تم الاختبار..لا يوجد تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 0
لا يوجد
صرف البانيو : تم عدد 0
لا يوجد
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
صرف خارجي
فحص البنية : تم عدد 1
تم الاختبار
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
تم الاختبار يوجد خلل في منيحه القاعده
فحص خط التكيف : تم عدد 0
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : تم الاختبار والكشف علي شبكات الصرف المدفونه ولا يوجد تسريب

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لحام أسفل خلط الدشTإحلال وتجديد الجزء التالف في خط التغذية للخط الساخن و
اجراءات الاكسسوارات : تغيير الاكسسوار المتهاك
اجراءات الصرف : لا يوجد
اجراءات البنية : لا يوجد
قاعدة التواليت : إحلال وتجديد منيحه القاعده
اجراءات الارضيات : يفضل حقن وتفرغ فواصل الأرضيات بماده سيتوفيل
مجموعة العزل :

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.