

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073101035969 تاريخ الكشف : 2025/08/02
اليوم : السبت رقم التليفون : 01228970864
اسم العميل : محمد منير فاروق القانم بالمعاينة : محمد ابو العنين
العنوان : الجيزة اكتوبر الحي 11 المجاوره الخامسة المحافظة : الجيزة
تسجيل الدخول : 04:30 PM تسجيل الخروج : 05:40 PM
عدد الوحدات : 1 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط التغذية تحت قوة ضغط (10) بار ولم يتبين لنا وجود تسريب
عمل كشف أشعة تحت الحمراء للشبكات
عمل كشف موجات صوتية علي الشبكات
فحص الاكسسوارات ولم يتبين اي خلل بها
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص لم يتبين لنا وجود اي تسريب في الشبكة المدفونه للخط الساخن والخط البارد

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 1
صرف الغسالة : تم عدد 1
صرف البانيو : تم عدد 1
صرف حوض المطبخ : تم عدد 1
فحص البنية : تم عدد 2
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 1
فحص خط التكيف : عدد
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص صرف البانيو والطابق ولم يتبين لنا وجود تسريب
فحص خط الصرف ولم يتبين لنا وجود تسريب
تم فحص البنية والعلايه بالكامل وتبين لنا وجود تسريب
تم فحص كرسي التواليت ولم يتبين لنا وجود تسريب
لا يوجد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص تبين تسريب من اعلي البلاعه عدد 2 لعدم تركيب علايه ووجود تسريب من فاصل البانيو مع الاستخدام والتظيف

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الاكسسوارات : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الصرف : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات البنية : تركيب علايه للبلاعه عدد 2 وتظيفها بماده السيوفيل
قاعدة التواليت : لا يوجد بها اي اجراء
اجراءات الارضيات : يتم تظيف ارضيه الحمام اسفل التواليت بماده السيوفيل / وحقن فاصل البانيو بماده كيما فلكس
مجموعة العزل : السيوفيل للارضيات / الكيما فلكس للبانيو

السياسات والمسئوليات

1. تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
2. في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل اجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
3. في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
4. في حالة اجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.