

بيانات العميل

رقم المعاينة : 2025073101065741 تاريخ الكشف : 2025/08/02
اليوم : السبت رقم التليفون : 01208371730
اسم العميل : عوني نشأت القانم بالمعاينة : اسلام رشاد
العنوان : ش عبد الحميد بدوي امام بوابه بيت الشمس المحافظة : القاهرة
تسجيل الدخول : 02:56 PM تسجيل الخروج : 04:34 PM
عدد الوحدات : 2 الاجراء التالي : معالجة

اختبارات شبكة تغذية المياه

اختبار ضغط المياه : تم
ضغط المياه البارد : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
ضغط المياه الساخن : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
الكشف الحراري : تم
الموجات الصوتية : تم
فحص الاكسسوارات : تم لا يوجد به اي تسريب
نتيجة الملاحظات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات التغذية المدفونة لحمام الطرقة

اختبارات شبكة الصرف

صرف حوض الوش : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
صرف الغسالة : تم عدد 1 لا يوجد به اي تسريب
صرف البانيو : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب في صرف الشاور + صرف البانيو
صرف حوض المطبخ : عدد
فحص البنية : تم عدد 2 يوجد خلل في علوية بنية حمام الضيوف
فحص قاعدة التواليت : تم عدد 2 لا يوجد به اي تسريب
فحص خط التكيف : عدد
نتيجة الاختبارات : بعد الفحص والاختبار لم يتبين لنا وجود أي تسريب في شبكات الصرف المدفونة لحمام الماستر والطرقة

الاجراءات المطلوبة

اجراءات التغذية :
اجراءات الاكسسوارات :
اجراءات الصرف :
اجراءات البنية : التنقيط الجيد لعلوية البنية بمادة سيتوفيل حمام الطرقة
قاعدة التواليت :
اجراءات الارضيات :
مجموعة العزل : حقن رخامة الشاور بمادة ايبوكس لوجود شرخ في جسم الرخامة حمام الطرقة

السياسات والمسئوليات

- تضمن الشركة اعمال الكشف الالكتروني لمدة 30 يوم من تاريخ الكشف الالكتروني.
- في حالة وجود خلل خلال فترة الضمان يجوز للعميل إجراء معاينة متابعة كشف إلكتروني بدون رسوم.
- في حالة تبين عدم وجود اضرار خلال معاينة متابعة الكشف الالكتروني يتحمل العميل رسوم زيارة تتراوح من 500 جنيه الي 1000 جنيه.
- في حالة إجراء الصيانة من خلال الشركة تضمن الشركة أعمال الصيانة لمدة ستة أشهر من تاريخ الصيانة.